

**Информация по проверкам контролирующих органов
ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга за 2014г.**

№ п/п	Наименование контролирующего органа	Дата проверки	Цели, задачи и предмет проверки	Выявленные нарушения	Меры	Примечания
1	Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга совместно с территориальным отделом Роспотребнадзора	03.03.2014 г.	Проверка санитарно-эпидемиологического режима	Без замечаний	—	—
2	ОНД Курортного района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу	28.05.2014г.	Соблюдение требований пожарной безопасности	1. помещение обеденного зала (в столовой) не обеспечено вторым эвакуационным выходом; 2. лестница между подвальными помещениями и первым этажом (в столовой) не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре; 3. подвальные помещения столовой не оборудованы эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу	—	Устранение требований предписания Госпожнадзора является невозможным до осуществления в ОУ капитального ремонта (ОУ находится в плане мероприятий реконструкции объектов капитального строительства в сфере образования в Санкт-Петербурге (постановление Правительства Санкт-Петербурга № 943 от 18.09.2012 г.)
3	Роспотребнадзор	29.05.2014г.	Приемка городского оздоровительного лагеря	Без замечаний	—	—

4	ОНД Курортного района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу	28.05.2014г.	Соблюдение требований пожарной безопасности в дневном лагере	Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено	—	—
5	Отдел образования и молодежной политики Курортного района Санкт-Петербурга	10.06.2014г.	Режим работы городского оздоровительного лагеря	Без замечаний	—	—
6	Роспотребнадзор	24.06.2014 г.	Соблюдение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся	Без замечаний	—	—
7	СПб ГБУ ИЛ «СоцПит» Управление социального питания	30.06.2014г.	Режим работы городского оздоровительного лагеря	Без замечаний	—	—
8	Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга	21.08.2014г.	Соблюдение требований антитеррористической безопасности	Несоответствие данных в паспорте антитеррористической безопасности	В паспорт антитеррористической безопасности внесены соответствующие исправления на основании акта	—
9	ОНД Курортного района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу	25.08.2014г.	Соблюдение требований пожарной безопасности в помещениях, задействованных на выборы	Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено	—	—
10	СПб ГКУ «Инспекция КО»	24.09.2014г.	Организация работы по охране труда	1. Не все члены комиссии по ОТ прошли обучение и аттестацию по охране труда с получением удостоверения установленного образца. 2. Помещение щитовой не	1. По факту получения предписания произведен пересмотр состава комиссии по охране труда (приказ по ОУ № 210 от 24.10.2014г.), где все члены комиссии обучены	Замечания по предписанию устранены в установленные сроки

				обеспечено общей схемой электроснабжения.	по охране труда и имеют удостоверения установленного образца 2. В связи с тем, что ранее была утеряна общая схема электроснабжения щитовой (год ввода в эксплуатацию 1966г.) администрацией ОУ сделан запрос о предоставлении дубликата схемы в ОАО «Петербургская бытовая компания» и ЗАО «Курортэнерго»	
11	УНКЗСО Комитета по образованию	22.09.2014г.	Контроль качества образования	Без замечаний	—	—
12	ООиМП Курортного района Санкт-Петербурга	29.09.2014г.	Состояние работы администрации ОУ по организации работы классного руководства	Без замечаний	—	—
13	ОНД Курортного района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу	17.12.2014г.	Соблюдение требований пожарной безопасности в помещениях, задействованных на проведение новогодних мероприятий	Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено	—	—

Директор



Д.А. Петрук